



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugrn@region.tula.net

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru
г. Донской

« 3 » июня 2021 г.

12 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 64

по адресу/адресам: Тульская область, г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 26

На основании: распоряжения № 64 от «19» апреля 2021 г.

Врио начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
майора вн. службы Ерзаулова А.А.

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Дом
детского творчества" (МБОУ ДО "ДТ")

Дата и время проведения проверки:

«11» мая 2021 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.
«03» июня 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

объект защиты – в здании, помещениях и территории

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Дом
детского творчества" (МБОУ ДО "ДТ")

(Объект категории Умеренного риска)

по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д. 26

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 2 ч. 00 мин.

Акт составлен:

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

Кузнецова Наталья Николаевна директор МБОУ ДО "ДТ"

«11» мая 2021 г.

15 час. 30 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

Лицо (а), проводившие проверку:

Черных Владимир Алексеевич старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и
г. Донской Тульской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



SHOT ON REDMI 9 AI QUAD CAMERA

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность)

Кузнецова Наталья Николаевна директор МБОУ ДО "ДДТ"

Катаскина Светлана Владимировна заместитель директора по административно-хозяйственной работе МБОУ ДО "ДДТ"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавшие при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- **В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:**


№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Кабельные линии выполнены не огнестойкими материалами.	п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности" и п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	Катаскина Светлана Владимировна заместитель директора по административно-хозяйственной работе МБОУ ДО "ДДТ"
2	В помещениях с двумя дымовыми точечными пожарными извещателями необходимо добавить третий дымовой пожарный извещатель, либо произвести замену их на один адресный дымовой пожарный извещатель.	п. 14.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности"; ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	Катаскина Светлана Владимировна заместитель директора по административно-хозяйственной работе МБОУ ДО "ДДТ"


3	<p>Расстояние от ИПД до осветительных приборов менее 0.5 м в помещениях кабинетов № 14, № 12, № 11.</p>	<p>СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности"; СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.</p>	<p>Катаскина Светлана Владимировна заместитель директора по административно- хозяйственной работе МБОУ ДО "ДДТ"</p>
---	---	--	---

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): НЕ ЯВЛЯЛОСЬ ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРКИ

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
НЕ ЯВЛЯЛОСЬ ПРЕДМЕТОМ ПРОВЕРКИ

Запись в Журнале учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


Кузнецова Н.Н.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание № 64/1/1-3 от «03» июня 2021 г.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области капитан внутренней службы Черных В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» июня 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества" (МБОУ ДО "ДДТ")

Кузнецова Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«03» июня 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)